

Приложение №1 Спецификация к 17/Тендеру

№	Наименование	кол-во	ед.изм.
1	<p>Помещение 30м2</p> <p>Оборудование:</p> <p>Кондиционер (тепло-холод): Внутренний блок Наружный блок</p> <p>Характеристики:</p> <p>Основные режимы - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Мощность в режиме охлаждения 7900 - 8000 Вт Мощность в режиме обогрева 7600 - 8700 Вт Потребляемая мощность при обогреве 2100 - 2300 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 2100 - 2780 Вт Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) - 37 дБ / 50 дБ Тип хладагента - R 410A Внутренний блок сплит-системы или мобильного кондиционера (ШхВхГ) - 1082х330х233 Наружный блок сплит-системы или оконного кондиционера (ШхВхГ) - 825х655х310</p>	1 1	шт. шт.
2	<p>Работа и расходный материал</p> <p>Демонтаж оборудования Монтаж внутреннего блока Монтаж наружного блока Прокладка коммуникаций (до 5 м.) Ввод в эксплуатацию и пуско-наладочные работы Транспортные расходы Труба медная ASTM B280</p>	1	шт.

Итого: 4 шт.

Начальник АХО

Старший менеджер АХО

Киселе А.А.

Воронов Г.Н.